


RZUT INSTALACJI GAZOWEJ



Oznaczenia :

- 1-reduktor ciśnienia R-10
- 2-gazomierz G-4
- 3-zawór odcinający klapowy MAG-3
typ ZBK-50K/DN32
- 4-szafka naścienna Z-1
- 5-kształtka adapt.PE40/St.11/4" /dn32/
- 6-detektor gazu DEX 12
- 7-sygnalizator akustyczno-optyczny
SL32

| | | | |
|--------------|---|---|---------|
| Rysunek | RZUT INSTALACJI GAZOWEJ | | |
| Obiekt | BUDYNEK WARSZTATOWY NAPRAWY SAMOCHODÓW | | |
| Lokalizacja | 21-300 Radzyn Podlaski ul. Budowlanych, działka nr | | |
| Inwestor | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.J.PAWŁA II 21-300 RADZYN PODL. UL. SIKORSKIEGO 15 | | |
| Specjalno?? | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| PROJEKTANT | mgr inż. Monika Jarosz-Hadam | LUB/0226/PWOS/07 specj. inst. i sieci sanit. | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Mirosław Hadam | LUB/0225/PWOS/07 specj. inst. i sieci sanit. | |
| Branża | Data | Skala | Nr Rys. |
| Sanitarna | IV.2012 r. | 1:50 | 2 |