

Przyłącze gazowe
średniego ciśnienia
wg. oddz. opracowania

1-2

Szafka Z-4
w ogrodzeniu

kształtka
adapt. PE/Stal

PE 40x3,7mm SDR11
L=15,0m

Kocioł gazowy
jednofunkcyjny
o mocy 60kW

dn32

dn32

Ściana zewnętrzna
budynku

3-4-5

Oznaczenia :

- 1-reduktor ciśnienia R-10
- 2-gazomierz G-4
- 3-zawór odcinający klapowy MAG-3
typ ZBK-50K/DN32
- 4-szafka naścienna Z-1
- 5-kształtka adapt. PE40/St.11/4" /dn32/

Rysunek	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ		
Obiekt	BUDYNEK WARSZTATOWY NAPRAWY SAMOCHODOW		
Lokalizacja	21–300 Radzyn Podlaski ul. Budowlanych, działka nr		
Inwestor	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. PAWŁA II 21–300 RADZYN PODL. UL. SIKORSKIEGO 15		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Monika Jarosz–Hadam	LUB/0226/PWOS/07 specj. inst. i sieci sanit.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosław Hadam	LUB/0225/PWOS/07 specj. inst. i sieci sanit.	
Brano do Sanitarna		Data IV.2012 r.	Skala 1:50
			Nr Rys. 3