

## Montaż kotłowni na gaz ziemny

Str: 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji   | Ilość  | Jedn. miary |
|-----|--|--------|-------------|
| 14. | KNR 215-0408-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Zawory mieszające z siłownikiem o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 25 mm   | 1,000  | szt         |
| 15. | KNR 215-0408-04-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br>Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory zwrotne przelotowe, żeliwne           | 5,000  | szt         |
| 16. | KNR 215-0408-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br>Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory przelotowe proste, mosiężne           | 5,000  | szt         |
| 17. | KNR 215-0408-05-40 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br>Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory zwrotne przelotowe, żeliwne           | 1,000  | szt         |
| 18. | KNR 215-0408-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Zawory bezpieczeństwa Flamco membranowe 3/4", 3,0 bar o połączeniach gwintowanych  | 1,000  | szt         |
| 19. | KNR 215-0408-01-06 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Zawory bezpieczeństwa Flamco membranowy 1/2", 6,0 bar do cwu o połączeniach gwintowanych   | 1,000  | szt         |
| 20. | KNR 215-0408-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Filtry mechaniczne o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm  | 2,000  | szt         |
| 21. | KNR 215-0415-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br>Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, odpowietrzające o średnicy 15 mm.   | 6,000  | szt         |
| 22. | KNR 215-0501-03-00<br>Montaż i dostawa kotła żeliwnego Buderus typ G234X 60 kW, GZ50, tablicy Logomatic R2107, czujników temperatury   | 1,000  | kpl         |
| 23. | KNR 215-0507-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br>Montaż pionowych naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego Reflex N100   | 1,000  | szt         |
| 24. | KNR 215-0507-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>Montaż pionowych naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego Reflex 18S, 10 bar   | 1,000  | szt         |
| 25. | KNR 215-0509-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]<br>Rozdzielacze do kotłów i instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy: 80 mm  | 2,000  | m           |
| 26. | KNR 215-0108-01-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm | 6,000  | m           |
| 27. | KNR 215-0108-04-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 32 mm | 12,000 | m           |
| 28. | KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm - rurociągi z rur żeliwnych i stal.                               | 18,000 | m           |
| 29. | KNR 215-0140-01-20 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych 0,6 m3/h, z zaworami kulowymi, o średnicy nominalnej: 15 mm /przy dostawie z łącznikami redukcji./                                | 1,000  | kpl         |
| 30. | KNR 215-0143-02-00 WACETOB Warszawa<br>Montaż i dostawa zasobnika ciepłej wody Buderus typ SU 200, grupy bezpieczeństwa 1" BSG 02 Afriso z manometrem  | 1,000  | kpl         |
| 31. | KNR 215-0134-06-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>Montaż zaworów bezpieczeństwa sprężynowych, o średnicy nominalnej: 15 mm  | 1,000  | szt         |